

**Udstedt: 2016.09.07**

**Gyldig til: 2019.10.01**

Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

UNIDRAIN A/S  
Farum Gydevej 71  
DK-3520 Farum  
Telefon: +45 39 10 10 10  
Telefax: +45 39 10 10 20  
Internet: www.unidrain.dk

**Gulv afløb til gulve med PVC belægning**


**UNIDRAIN GULVAFLØB**

**type 4004**

**FABRIKAT:**

Unidrain A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: UNIDRAIN
- Godkendelsesmærke: 

På tætnings ringe:

- Fabrikantmærke:  
Santopren 101-55W 185  
EN 681-2

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

Afløbsarmaturet installeres kun i forbindelse med afløb fra vådrum og afløbsarmaturet tilsluttes med tilhørende afløbshus.

Gulv afløbet indstøbes i beton eller indbygges i en trægulvkonstruktion efter godkendelsesindehaverens forskrifter.

Ikke benyttede sideindløb skal forblive lukkede med de indstøbte blænd propper.

**Tilslutning:**

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsarmaturet med udløbshus skal monteres, så det er let tilgængeligt for rensning.

**BEMÆRKNINGER:**

Den maksimalt tilladte afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladte afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til gulv afløbets tilslutning til afløbssystemet og ikke til gulv afløbets montage. For dette henvises til fabrikantens anvisninger og dokumentation samt til SBI anvisning 252 "Vådrum", 2015 herunder navnlig afstandskrav i forbindelse med gulv afløbets placering.

Hvis installationen afviger fra SBI anvisning 252 "Vådtrum", 2015, skal det kunne dokumenteres at montagen kan udføres så der ikke forekommer utætheder omkring gulv afløbet efter endt montage

**Afløbsstrøm:**

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes:

Type 1311 ø32 u/vandlås: 0,59 l/s

Type 1311 ø50 u/vandlås: 0,9 l/s

Type 1312 ø50 u/vandlås: 1,45 l/s

Type 1312 ø75 u/vandlås: 2,16 l/s

Type 1411 ø50 m/vandlås: 0,85 l/s

Type 1411 ø75 m/vandlås: 0,91 l/s

Type 1412 ø75 m/vandlås: 1,16 l/s

Type 1413 ø75 m/vandlås: 1,42 l/s

Type 1414 ø75 m/vandlås: 1,78 l/s

Type 1415 ø50 m/vandlås: 0,72 l/s

Gennem sideindløb (under rist) kan der maksimalt afledes 1,15 l/s.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Afløbsarmaturet er med lodret udløb og udformet som en afløbsrende med en rektangulær klemramme for rist.

Klemrammen fastskrues gennem huller i renden.

Risten fast holdes ved hjælp af magneter monteret på undersiden af renden

Udløbshuset leveres med vandlås og med lodret eller vandret udløb. Type 1413 og 1414 leveres med 2 stk. 40 mm. sideindløb.

**Materiale:**

Afløbsarmaturets rammer og riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Udløbshus og vandlås er udført af polypropylen (PP).

**Tilslutning:**

Udløbshusets udløb er med udvendig diameter 32, 50 eller 75 mm for stikmuffesamling på afløbsrør.