



DANMARK

 **Godkendelse
VA 2.47/20338**

Udstedt: 2022.09.16

Gyldig til: 2025.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:


UNIDRAIN A/S
Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telefon: +4551542107
Internet: www.unidrain.dk

**Lugtlukke
UNIDRAIN
Linje, 1820.0030 og
Hjørne, 2821.0030**

FABRIKAT:

Unidrain A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: UNIDRAIN
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Et lugtlukke er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen i rummet hvor den er tilsluttet.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Montering:

Lugtlukke skal monteres således, at de er tilgængelige for eftersyn og udskiftning.

Afløbsstrøm:

Gennem lugtlukket kan der maksimalt afledes 0,4 l/s

Lugtlukket skal monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

BEMÆRKNINGER:

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlåse kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtspærret fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (1000 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (160 Pa).

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Lugtlukket er fremstillet i PP.

Det består af to dele – en tragt og en fjederbelastet kop, der slutter tæt ved hjælp af en pakning.

Ved undertryk i afløbet vil koppen åbne og der slippes luft ind i afløbssystemet, mens den lukker lufttæt ved overtryk.